

PVC Isolatsiooniga kaetud kaablitele kestvalt lubatav koormusvool amprites.

Paigaldusviisid:

A – Isoleerjuhtmed isoleerseinas asuvas paigaldustorus.

A2 – Mitmesooneline kaabel isoleerseinas asuvas paigaldustorus.

B – Isoleerjuhtmed puitseinal asuvas paigaldustorus.

B2 – Mitmesooneline kaabel puitseinal asuvas paigaldustorus.

C – Mitmesooneline kaabel seinal.

D – Mitmesoonelised kaablid pinnases paiknevates torudes või plokkides.

E – Mitmesooneline õhku paigaldatav kaabel.

mm <sup>2</sup>	A ja A2	B ja B2	C	D	E
<b>Cu</b>					
1,5	13,5	16	18,5	26	19,5
2,5	19	22	25	36	26
4	25	29	33	46	36
6	32	38	43	57	45
10	44	53	60	76	63
16	59	72	80	101	84
25	77	94	101	130	107
35	94	117	126	156	133
50	114	142	152	185	162
70	144	181	195	228	207
95	173	219	236	271	252
120	199	253	274	308	292
150	228		311	349	338
185	262		361	389	385
240	303		427	450	455
300	347		491	510	526
mm <sup>2</sup>	A ja A2	B ja B2	C	D	E
<b>Al</b>					
16	45	56	62	78	64
25	60	73	77	100	82
35	74	91	96	121	101
50	89	111	116	142	124
70	113	140	148	176	159
95	136	170	180	208	192
120	157	197	208	137	224
150	180		240	169	259
185	205		274	304	296
240	240		323	349	349
300	276		372	395	403